

*基準排除量算定数値表

種 類	使用人数	単位水量
一般家庭	世帯員数	7 (m ³ /月)
事業所等	従業員数	3 (m ³ /月)
学校等	職員、生徒数	1 (m ³ /月)
公民館等	なし	0 (m ³ /月)
飲食店等	従業員数	7 (m ³ /月)