



第5号様式（第9条関係）

契約締結結果表

番号 教受第12号

契約の名称 藤塚小学校コンピュータ教室空調機入替工事

履行場所 新発田市 藤塚浜 地内

種別 電気工事

契約の概要

1. 冷暖房機器設備  
空冷ヒートポンプエアコン（シングル） 重耐塩仕様・天吊露出形（冷房）14.0KW（暖房）16.0KW  
×1台 空冷ヒートポンプエアコン（ツイン） 重耐塩仕様・天吊露出形（冷房）20.0KW（暖房）22.  
4KW×1台  
2. 配管設備  
冷媒被覆銅管（断熱材共）Φ9.5 50m 他 1式 ドレン管：硬質塩化ビニル管（VP）25A 35m  
保温化粧ケース（樹脂製） 1式他  
3. 撤去工事  
既存空冷ヒートポンプエアコン（シングル） 天吊露出形（冷房）14.0KW（暖房）16.0KW×1台  
（室外機1台、室内機1台） 既存空冷ヒートポンプエアコン（ツイン） 天吊露出形（冷房）20.0KW  
（暖房）22.4KW×1台（室外機1台、室内機2台） 室内機のみ 天吊露出形（冷房）8.0KW（暖  
房）8.0KW×1台 室内機のみ 天吊露出形（冷房）11.2KW（暖房）12.0KW×1台 既存冷媒  
管、ドレン管、化粧カバー撤去 1式他

契約の相手方

商号又は名称 宮下電気

住所 新発田市緑町2-2-29

契約日 平成30年6月19日

契約履行期限 平成30年9月16日

契約金額 4,476,600円

予定価格 4,957,200円

最低制限価格 4,266,000円

※ 契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。