

優良(建設)工事説明書

工事番号	教受第3号	工事名	二葉小学校校舎改築(電気設備)工事	
施工場所	中田町3丁目	請負金額	141,073,200円	
工期	自 平成25年 7月 5日 至 平成26年 7月30日			
施工業者	㈱ミモ電設	代表者	三母英二	
現場代理人	本間正人	主任(監理)技術者	河内 清	
【工事概要】 構造規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 面積:延べ面積 5,406.68㎡ 工事内容:高圧引込み設備、高圧変電設備、幹線設備、動力設備、電灯設備、電話設備、情報配線設備、拡声設備、テレビ視聴設備、インターホン設備、時計設備、呼出設備、監視カメラ設備、火災報知設備、警備用配管設備、太陽光発電設備	一次下請内容	工種	電気設備工	
		"	火災報知設備工	
		"	太陽光発電設備工	
		"	弱電設備工	
		"	建柱工	
		"	揚重工他	
		業者数	8社	
下請率	—			
		成績評定点	84点	
表彰対象と評価できる内容(選定理由)	【主任監督員】 防火区画貫通処理は認定工法であるため、施工方法を忠実に守って施工すれば、認定できるものとしているが、本工事では、施工前の性能実験を実施し、確認を得た上で認定工法を施工するという念の入れ様が伺えた。また、高圧受変電設備の工場製品検査は、監督員及び現場代理人の立会いのもと実施され、合格を確認したうえで現場に搬入しており、丁寧な管理が伺えた。			
	【検査員】			
【説明を補足する写真、図面、略図】				
防火区画貫通処理性能試験 試験前		防火区画貫通処理性能試験 試験後		
高圧受変電設備 工場製品検査の実施 配線検査		高圧受変電設備 工場製品検査の実施 動作試験		