

市議会 12月定例会 行政報告（11月30日）

市議会 12月定例会初日に当たり行政報告いたします。

五十公野地区都市ガス供給支障事故について

はじめに、五十公野地区都市ガス供給支障事故について御報告いたします。

9月23日早朝、同地内にお住まいの都市ガスを使用されている方々から、新発田ガス株式会社に使用不能の問合せが相次ぎ、同社が現地で調査をしていたところ、地域の方から歩道上で水が流れているとの通報があり、同社から、その一報を受けました。

水道局が漏水箇所の仮復旧を終えた後、新発田ガスから、ガス管内部を調査した結果、ガス管に開いた孔から水や土砂が混入し、ガス管を閉塞したことにより、ガスの供給が不能になったのではないかとの報告を受けました。

水道局では、都市ガスの早期な復旧に向け、試掘作業の立会いや図面の提供など、昼夜を問わず可能な限り協力を行いましたが、新発田ガスによると、ガスの支障地区が五十公野、山崎、小見、下内竹、古寺地区と広範囲であった上に、閉塞箇所の特定やガス管内部の土砂の吸引作業に時間を要し、27日未明に、ようやく支障地区の復旧作業を完了したとのことであります。

なお、ガスの供給に支障が生じた間の対応につきましては、地区の皆様から食事の準備や、食料の調達に困難を来しているとお声をいただいたことから、市では御不便をおかけしている地区の皆様へ、緊急措置として、調理不要で保存の効くパ

ンを配付させていただき、併せて、新発田ガスでは、希望される皆様に対し、カセットコンロの貸出しのほか、あやめの湯と城山温泉の入浴券を配付いたしました。

事故の原因といたしましては、新発田ガス、水道局の双方が、ガス管、水道管の損傷部、埋設状況などから考察を重ねた結果、水道管の漏水により噴出した水が土砂と混ざり合い、ガス管を外部から摩耗し、損傷させた「サンドブラスト現象」によるものと結論付けたところであります。

現在は、損害賠償について具体的な交渉を進めていくことを双方で確認している段階であり、今後、協議が整い次第、補正予算及び示談の締結について御提案させていただく予定であります。

この度は、都市ガス供給支障事故の起因者として、被害に遭われた地区の皆様にも多大な御迷惑をおかけしたことをお詫びいたしますとともに、今後の再発防止策について、新発田ガスと連携し研究してまいります。

新型コロナウイルスワクチン接種について

次に、本市における新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。

本市の12歳以上の接種対象者数は、本年1月1日現在の住民基本台帳人口に基づき、87,450人となっておりますが、11月24日現在の接種率は、1回目が89.6パーセント、2回目が86.6パーセントであり、全国平均は上回っておりますが、富山県と並び全国トップの接種率となっている新潟県の数値と、現時点では同率となっております。

しかしながら、個別医療機関では12月末まで接種が実施されること、また、今

月中旬には、市で接種履歴を確認することが出来なかった約9,000人の市民の皆様に対し、接種情報の提供をお願いし、併せて、1回目・2回目の接種を希望される方に対しては、追加接種で予約をさせていただきましたことから、最終的な接種率は9割に手が届くのではないかと考えております。

これまでの間、新発田北蒲原医師会の皆様をはじめ、新発田市歯科医師会など、多くの医療関係者の皆様方からの献身的な御尽力に対し、あらためて深く感謝を申し上げます。

国が示している3回目の追加接種については、11月25日付けで、医療関係者約4千人に対して接種券を送付し、12月より接種を開始いたします。

なお、65歳以上の市民の皆様への3回目の追加接種については、国が2回目の接種から概ね8箇月以降とする方針を示しており、足元の悪い冬季間より接種を開始せざるを得ないことから、予約時の混乱を再び生じさせないように、医療機関、サテライト会場、地域会場での接種を効果的に組み合わせ、あらかじめ接種場所や日時を指定する方式を基本に、新発田北蒲原医師会と最終調整を行っております。

市民の皆様には、広報しばた12月15日号に全体スケジュールなども含めた内容を掲載し、本年7月末までに2回の接種を終えられた65歳以上の皆様には、年明け早々に接種券を発送し、2月より接種開始に向けて準備を進めております。

追加接種においても、新発田北蒲原医師会、新発田市歯科医師会の皆様に加え、自治会連合会、保健自治会、民生委員・児童委員の皆様からも、引き続き御協力をいただきながら、新型コロナウイルスに対する切り札、ワクチン追加接種に向けて、多くの市民の皆様にご理解・ご協力をいただけますよう取り組むだけでなく、安

心・安全なワクチン接種に向けて気を引き締めて臨んでまいります。

以上で、行政報告を終わります。