

小・中学校FF式ガス暖房機購入 仕様書

1. 納品場所 規格・数量等

学校名	項目	数量	単位	銘柄指定	設置場所	備考
猿橋小学校	FF式ガス暖房機	3	台	リンナイ RHF-1006FT	①2年3組前廊下 ②4年2組前廊下 ③6年1組前廊下	②、③において高所作業を伴う可能性があります。
	給排気トップ	3	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	3	個			
	強化ガスホース	3	個			
	その他補助具等					
御免町小学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	2	台	リンナイ RHFS-1006FL	①6年3組後方 ②なかよし4組後方	②において高所作業を伴う可能性があります。
	給排気トップ	2	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	2	個			
	強化ガスホース	2	本			
	その他補助具等					
住吉小学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	1	台	リンナイ RHFS-1006FL	①2年1組後方	
	給排気トップ	1	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	1	個			
	強化ガスホース	1	本			
	その他補助具等					
加治川小学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	1	台	リンナイ RHFS-570FL	①1年2組前方	
	給排気トップ	1	個	リンナイ FOT-084K		
	パチンストッパー	1	個			
	強化ガスホース	1	本			
	その他補助具等					
東中学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	1	台	リンナイ RHFS-1006FL	①図書室奥から2番目	高所作業を伴う可能性があります。
	給排気トップ	1	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	1	個			
	強化ガスホース	1	本			
	その他補助具等					
七葉中学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	4	台	リンナイ RHFS-1006FL	①1年1組前方 ②2年1組前方 ③3年1組 ④保健室右側	LPガス
	給排気トップ	4	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	4	個			
	強化ガスホース	4	本			
	その他補助具等					
紫雲寺中学校	FF式ガス暖房機(集中管理)	3	台	リンナイ RHFS-1006FL	①1年1組前方 ②理科室後方 ③家庭科室右側	②において高所作業を伴う可能性があります。
	給排気トップ	3	個	リンナイ FOT-261		
	パチンストッパー	3	個			
	強化ガスホース	3	本			
	その他補助具等					

2. 納品場所 猿橋小学校ほか6校(詳細については、別紙小・中学校FF式ガス暖房機設置場所一覧参照)

3. 納品期限 令和7年11月10日

4. その他
- (1) 本件は、既設暖房機の老朽化が進んでいるため、これを上記仕様の機器に入れ替えるものである。搬入・工事の際は、建築物の床、壁、天井部分の破損、汚染等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これに係る費用及び既存機器の取外し・新機器取付等に係る費用の一切を価格に含む。
 - (2) 暖房機入替えに伴う既存機器の撤去・処分に係る費用については、本契約に含めないものとする。
 - (3) 各学校によってリンナイ社製以外の集中管理システムが導入されている場合、若しくは個別管理を行っている場合があるため各機器を既設機器間の配線処理を適切に行うこと。
 - (4) リンナイ社製の集中管理システムの制御下にある学校については、入替え後も集中管理できるように調整して設置することとし、これに係る一切を価格に含む。
 - (5) 設置場所の詳細並びに壁面の厚さ及び材質等については、必要であれば下記5まで連絡の上、現地確認を行うこと。
 - (6) 本仕様に係る物品は、全て未使用のものとする。
 - (7) 入替え工事は、都市ガス指定工事店が行うこと(下請け可)。
 - (8) 受注者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の損傷、変質等の復旧は、受注者の負担とし、受注者はこれを拒むことはできないものとする。

5. 請求書提出先 新発田市役所豊浦庁舎2階新発田市教育委員会 教育総務課 教育総務係
TEL 0254-22-9531

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。