

配水第 6 号増圧ポンプ場遠隔監視用 P C 更新業務委託 仕様書

1. 委託の概要

- ・増圧ポンプ場遠隔監視用 P C 更新 1 式

2. 遠隔監視対象施設

- (1) 虎丸増圧ポンプ場
- (2) 三光増圧ポンプ場
- (3) 下石川増圧ポンプ場
- (4) 小出増圧ポンプ場
- (5) 上石川増圧ポンプ場
- (6) 荒川第 2 増圧ポンプ場
- (7) 小国谷モニター

3. 委託内容

- (1) 数量：増圧ポンプ場遠隔監視用 P C 1 式

- (2) 内容：工業用 P C
データロギングソフトウェア
システムエンジニア費含む

- (3) 仕様：想定品：NEC 製 (F C - E 2 0 W)
標準電源搭載モデル
 - ・増圧ポンプ場遠隔監視用 P C (帳票・計測データ管理) 1 台
(24 時間連続稼働を前提とし、HDD、ファン等を容易に交換できるもの)
 - ・CPU：インテル Xeon® E-2 2 7 8 G E L (2.00GHz) 以上
 - ・メモリ：16GB (8GB×2) 以上
 - ・OS：Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
(64bit/日本語版) ※1
 - ・補助記憶装置：HDD(SATA) 1TB 以上×2 台 (ミラーリング機能を有すること)
 - ・ソフトウェア：横河電機 G A 1 0 × 1 (クライアント 5 ライセンス・アナログデータのサーバー機能、日報・月報の自動印刷・データ処理機能を有すること (既設 Web 監視装置とのデータ等の結合を含む))
 - マイクロソフト Excel ※1, ※2
 - マイクロソフト Word ※1, ※2
 - アドビ Adobe Reader (最新版であること)
 - ※1：横河電機製ソフトウェアが対応するものであること
 - ※2：※1 に対応する最新版であること
 - システム復旧を容易にするバックアップメディア添付のこと
 - ・DVD スーパーマルチドライブ
 - ・電源：AC 100V
 - ・USB：2.0×1 以上、3.0×1 以上 (キーボード、マウス用別)

(4) 作業：ソフトウェア作業

- ・フロー画面 8枚
- ・データ移行作業
- ・帳票移行作業

(5) 付属品：・液晶ディスプレイ 1台

- サイズ：23.8型
- ・キーボード（USB）×1個
- ・光学マウス（USB）×1個
- ・防塵フィルタ×1個
- ・ACケーブル固定金具（5個入）
- ・保守・交換用部材：保守受付期間3年延長
- ・出張修理サービス：週7日24時間365日（10年間パック）
- ・その他必要なもの

(6) その他：・設置、設定、調整一式含む

- ・既設PC一式処分 2台
- ・取扱説明書（機器の設定状況、設定変更手順を記したもの）
- ・保守対応期間：2035年12月まで対応可能なこと（10年間）

4. その他

- (1) 軽微な修繕等は受注者負担とする。
- (2) 上記以外で部品交換及び修繕が必要な場合は、別途協議とする。
- (3) 作業時に要する上記以外の雑材及び消耗品は受注者負担とする。
- (4) 監督員と相談しながら日程や作業方法を決定する。

5. 委託期間

- ・契約日から令和8年3月27日まで

6. 委託場所（成果品納品場所）

- ・新発田市水道局庁舎（新発田市下内竹747番地）

7. 提出書類

- ・完成図書
- ・作業報告書
- ・施工写真一式
- ・作業日報（契約着手～竣工）

8. 請求書提出先

新発田市水道局浄水課 電気機械係 TEL：0254-23-7195

※契約終了後、この契約に関する業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。