令和8年6月　水質検査結果

上水道　原水　基準項目検査成績

	検査項目＼検体名			加治川原水	深井戸1号原水	深井戸2号原水	深井戸3号原水	深井戸4号原水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	180	0	0	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	－	－	－	－	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	－	－	－	－	－	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	－	－	－	－	－	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	－	－	－	－	－	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	3.4	7.2	8.8	7.0	6.8	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	－	－	－	－	－	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.9	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8以上8.6以下
		49	味	－	－	－	－	－	異常でないこと
		50	臭気	生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	1.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	－	－	－	－	－	遊離型0.1mg/L以上
			水温	14.1	14.1	13.9	13.9	13.5	(℃)
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	

※原水は水質基準は適用されませんが、水源調査のため検査を実施しています。

令和8年6月　水質検査結果

上水道　工程管理　基準項目検査成績

検査項目＼検体名				江口浄水池	内竹配水池	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	－	－	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	－	－	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	－	－	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	－	－	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	－	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	－	－	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	－	－	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	－	－	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	－	－	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	－	－	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	－	－	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	－	－	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	－	－	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	－	－	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	－	－	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	－	－	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	－	－	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	－	－	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	－	－	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	－	－	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	－	－	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	－	－	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	－	－	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	－	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	－	－	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	0.005未満	－	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	5.7	5.7	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	－	－	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	－	－	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	－	－	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	－	－	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	－	－	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	－	－	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	－	－	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	7.0	6.9	5.8以上8.6以下
		49	味	異常なし	異常なし	異常でないこと
		50	臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	0.25	0.25	遊離型0.1mg/L以上
			水温	14.0	14.0	(℃)
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	

令和8年6月　水質検査結果

上水道　末端水　基準項目検査成績(1)

検査項目＼検体名				大槻給水栓水	大野給水栓水	佐々木給水栓水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	0	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	−	−	−	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	−	−	−	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	−	−	−	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	−	−	−	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	−	−	−	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	−	−	−	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	−	−	−	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	−	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	−	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	−	−	−	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	−	−	−	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	−	−	−	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	−	−	−	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	−	−	−	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	−	−	−	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	−	−	−	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	−	−	−	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	−	−	−	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	−	−	−	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	−	−	−	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	−	−	−	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	−	−	−	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	−	−	−	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	−	−	−	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	−	−	−	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	−	−	−	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	−	−	−	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	−	−	−	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	−	−	−	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	−	−	−	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	−	−	−	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	−	−	−	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	−	−	−	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	−	−	−	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	−	−	−	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	−	−	−	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	5.5	5.7	10	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	−	−	−	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	−	−	−	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	−	−	−	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	−	−	−	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	−	−	−	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	−	−	−	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	−	−	−	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.5	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.8	6.6	7.3	5.8以上8.6以下
		49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	1未満	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	0.20	0.25	0.35	遊離型0.1mg/L以上
			水温	22.8	20.9	20.0	(℃)
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	

令和8年6月　水質検査結果

上水道　末端水　基準項目検査成績(2)

検査項目＼検体名				中央町給水栓水	荒川給水栓水	菅谷給水栓水	小戸給水栓水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	0	0	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	−	−	−	−	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	−	−	−	−	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	−	−	−	−	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	−	−	−	−	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	−	−	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	−	−	−	−	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	−	−	−	−	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	−	−	−	−	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	−	−	−	−	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	−	−	−	−	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	−	−	−	−	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	−	−	−	−	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	−	−	−	−	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	−	−	−	−	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	−	−	−	−	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	−	−	−	−	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	−	−	−	−	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	−	−	−	−	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	−	−	−	−	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	−	−	−	−	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	−	−	−	−	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	−	−	−	−	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	−	−	−	−	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	−	−	−	−	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	−	−	−	−	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	−	−	−	−	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	−	−	−	−	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	−	−	−	−	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	−	−	−	−	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	−	−	−	−	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	5.7	5.8	5.7	5.7	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	−	−	−	−	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	−	−	−	−	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	−	−	−	−	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	−	−	−	−	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	−	−	−	−	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	−	−	−	−	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	−	−	−	−	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.4	6.4	6.6	6.9	5.8以上8.6以下
		49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	0.25	0.25	0.35	0.30	遊離型0.1mg/L以上
			水温	17.6	19.6	24.1	22.0	(℃)
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	

令和8年6月　水質検査結果

上水道　末端水　基準項目検査成績(3)

検査項目＼検体名				藤塚浜給水栓水	真野原外給水栓水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	－	－	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	－	－	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	－	－	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	－	－	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	－	－	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	－	－	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	－	－	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	－	－	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	－	－	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	－	－	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	－	－	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	－	－	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	－	－	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	－	－	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	－	－	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	－	－	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	－	－	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	－	－	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	－	－	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	－	－	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	－	－	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	－	－	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	－	－	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	－	－	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	－	－	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	－	－	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	－	－	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	8.3	10	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	－	－	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	－	－	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	－	－	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	－	－	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	－	－	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	－	－	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	－	－	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.8	7.3	5.8以上8.6以下
		49	味	異常なし	異常なし	異常でないこと
		50	臭気	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	0.30	0.40	遊離型0.1mg/L以上
			水温	23.2	20.9	(℃)
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	

令和8年6月　水質検査結果

上水道(旧簡易水道)　原水　基準項目検査成績

	検査項目＼検体名			中々山原水	滝谷新田原水	上赤谷原水	山内1号原水	山内2号原水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	220	190	42	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出する	検出しない	検出する	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	－	－	－	－	－	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	－	－	－	－	－	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	－	－	－	－	－	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	6.4	3.5	6.3	7.7	11	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	－	－	－	－	－	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.8	0.9	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.8	6.6	6.6	5.8	5.8	5.8以上8.6以下
		49	味	－	－	－	－	－	異常でないこと
		50	臭気	生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	3	4	4	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.8	1.2	0.4	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	－	－	－	－	－	遊離型0.1mg/L以上
			水温	16.3	16.4	15.4	16.5	20.9	(℃)
採水年月日				R8.6.16	R8.6.16	R8.6.16	R8.6.16	R8.6.16	

※原水は水質基準は適用されませんが、水源調査のため検査を実施しています。

令和8年6月　水質検査結果

上水道（旧簡易水道）　末端水　基準項目検査成績

検査項目＼検体名				中々山給水栓水	滝谷新田給水栓水	上赤谷給水栓水	山内給水栓水	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	病原生物	1	一般細菌	0	0	0	0	1mL中100以下
		2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	0.003mg/L以下
		4	水銀及びその化合物	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		8	六価クロム化合物	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	無機物質	9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	10mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	－	－	－	－	0.8mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	一般有機物	14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.002mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.05mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.04mg/L以下
		17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		20	PFOS及びPFOA	－	－	－	－	0.00005mg/L以下
		21	ベンゼン	－	－	－	－	0.01mg/L以下
	消毒副生成物	22	塩素酸	－	－	－	－	0.6mg/L以下
		23	クロロ酢酸	－	－	－	－	0.02mg/L以下
		24	クロロホルム	－	－	－	－	0.06mg/L以下
		25	ジクロロ酢酸	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		26	ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		27	臭素酸	－	－	－	－	0.01mg/L以下
		28	総トリハロメタン	－	－	－	－	0.1mg/L以下
		29	トリクロロ酢酸	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		30	ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	0.03mg/L以下
		31	ブロモホルム	－	－	－	－	0.09mg/L以下
		32	ホルムアルデヒド	－	－	－	－	0.08mg/L以下
	着色	33	亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	1.0mg/L以下
		34	アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	0.2mg/L以下
		35	鉄及びその化合物	－	－	－	－	0.3mg/L以下
		36	銅及びその化合物	－	－	－	－	1.0mg/L以下
	味	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	200mg/L以下
	色	38	マンガン及びその化合物	－	－	－	－	0.05mg/L以下
	味覚	39	塩化物イオン	6.7	3.9	6.4	9.3	200mg/L以下
		40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	300mg/L以下
		41	蒸発残留物	－	－	－	－	500mg/L以下
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.2mg/L以下
	かび臭	43	ジェオスミン	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
		44	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
	発泡	45	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02mg/L以下
	臭気	46	フェノール類	－	－	－	－	0.005mg/L以下
	味覚	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.3	0.3未満	3mg/L以下
	基礎的性状	48	pH	6.7	6.6	6.7	6.4	5.8以上8.6以下
		49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		51	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
		52	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
			残留塩素	0.35	0.25	0.30	0.30	遊離型0.1mg/L以上
			水温	22.1	21.0	20.1	17.9	(℃)
採水年月日				R8.6.16	R8.6.16	R8.6.16	R8.6.16	

令和8年6月　水質検査結果

上水道　原水　水質管理目標設定項目検査成績

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目です。
採水場所、地域特性（地質環境等）によっては目標範囲から外れやすい項目があります。

＜上水道＞

	項　目　名	目　標　値	加治川原水	深井戸1号原水	深井戸2号原水	深井戸3号原水	深井戸4号原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1　mg/L以下	－	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	－	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20　mg/L以下	－	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3　mg/L以下	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　mg/L以下	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　mg/L以下	－	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）	3　以下	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－	－	－	－	－
25	濁度	1　度以下	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5　程度	－	－	－	－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mL中2000以下（暫定）	－	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg/L以下	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1　mg/L以下	－	－	－	－	－
	採　　水　　年　　月　　日		－	－	－	－	－

※ 原水は水質管理設定目標項目は適用されませんが、水源調査のため検査を実施しています。

令和8年6月　水質検査結果

上水道　原水・工程管理　水質管理目標設定項目

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目です。
採水場所、地域特性（地質環境等）によっては目標範囲から外れやすい項目があります。

＜上水道＞

	項　目　名	目　標　値	深井戸集合原水	深井戸集合ろ過水	江口浄水池	内竹配水池
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－
16	残留塩素	1　mg/L以下	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20　mg/L以下	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3　mg/L以下	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　mg/L以下	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　mg/L以下	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）	3　以下	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－	－	－	－
25	濁度	1　度以下	－	－	－	－
26	pH値	7.5　程度	－	－	－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mL中2000以下（暫定）	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
採　水　年　月　日			－	－	－	－

※ 原水は水質管理設定目標項目は適用されませんが、水源調査のため検査を実施しています。

令和8年6月　水質検査結果

上水道　末端水　水質管理目標設定項目検査成績

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目です。
採水場所、地域特性（地質環境等）によっては目標範囲から外れやすい項目があります。

＜上水道＞

	項　目　名	目　標　値	大槻給水栓水	大野給水栓水	佐々木給水栓水	藤塚浜給水栓	真野原外給水栓水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1　mg/L以下	－	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	－	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20　mg/L以下	－	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3　mg/L以下	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　mg/L以下	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　mg/L以下	－	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）	3　以下	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－	－	－	－	－
25	濁度	1　度以下	－	－	－	－	－
26	pH値	7.5　程度	－	－	－	－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mL中2000以下（暫定）	－	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg/L以下	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1　mg/L以下	－	－	－	－	－
	採　　水　　年　　月　　日		－	－	－	－	－

令和8年6月　水質検査結果

上水道（旧簡易水道） 原水　水質管理目標設定項目検査成績

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目です。
採水場所、地域特性（地質環境等）によっては目標範囲から外れやすい項目があります。

＜上水道＞

	項　目　名	目　標　値	中々山原水	滝谷新田原水	上赤谷原水	山内集合原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－
16	残留塩素	1　mg/L以下	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20　mg/L以下	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3　mg/L以下	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　mg/L以下	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　mg/L以下	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）	3　以下	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－	－	－	－
25	濁度	1　度以下	－	－	－	－
26	pH値	7.5　程度	－	－	－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mL中2000以下（暫定）	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
採　水　年　月　日			－	－	－	－

※ 原水は水質管理設定目標項目は適用されませんが、水源調査のため検査を実施しています。

令和8年6月　水質検査結果

上水道（旧簡易水道）　末端水　水質管理目標設定項目検査成績

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目です。
採水場所、地域特性（地質環境等）によっては目標範囲から外れやすい項目があります。

＜上水道＞

	項　目　名	目　標　値	中々山給水栓水	滝谷新田給水栓水	上赤谷給水栓水	山内給水栓水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	－	－	－	－
8	トルエン	0.4 mg/L以下	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下（暫定）	－	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－
16	残留塩素	1　mg/L以下	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20　mg/L以下	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3　mg/L以下	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02　mg/L以下	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3　mg/L以下	－	－	－	－
23	臭気強度（TON）	3　以下	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－	－	－	－
25	濁度	1　度以下	－	－	－	－
26	pH値	7.5　程度	－	－	－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	1mL中2000以下（暫定）	－	－	－	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1　mg/L以下	－	－	－	－
	採　　水　　年　　月　　日		－	－	－	－