

新発田温泉あやめの湯源泉ポンプ購入 仕様書

1 品名・数量・規格等

品 名	数量	規格・材質等	製品（銘柄指定）
・温泉用水中ポンプ	1	【規格】 ・組合せ寸法 ML 589mm TL 1,715mm W 96mm 程度 ・材質 インペラ・ケーシング：SCS13 主軸：SUS403 軸受：SiC×SiC ・質量 39 kg程度 ・適応井戸径 100mm ・ポンプ設置最大水深 150m 以内 【モータ性能】 ・キャンド式水中モータ ・電源 三相 200V ・出力 3.7kw 程度 ・吐出し量 0.12 m³/min～0.3 m³/min 程度 ・全揚程 16m～62m 程度 【その他性能】 ・揚液質 単純泉、ナトリウム塩化物泉、ナトリウム炭酸水素塩泉 ・液温 70℃以下（ポンプ据付位置の温度）	株式会社 川本製作所 USNM-505-3.7C （ケーブル 120m、他標準付属品）
・水中電極	各 1	温泉用ケーブル 120m 温泉用ケーブル 70m	株式会社 川本製作所 EHS2-120M EHS2-70M

2 納入期限 : 令和8年11月30日 午後3時まで

3 納入場所 : 新発田温泉あやめの湯

4 その他

- ① 納品に係る費用を価格に含むこと
- ② 本仕様に係る物品は、全て未使用のものとする。
- ③ 本仕様は予備ポンプであり、設定作業は含まないものとする。
- ④ 初期不良が発生した場合は、無償で交換又は修繕対応を行うこと。その保障期間は、設置日から1年間とする。
- ⑤ 設置場所の詳細等について、必要であれば下記5まで連絡の上、現地確認を行うこと。

- ⑥ 本物品の使用に当たって故障等の問題が発生したときは、使用者からの連絡を受けた後、速やかにその対応を講じることができる体制が整っていること。なお、保証期間以降の対応経費は別途協議とする。
- ⑦ 搬入の際は、建築物の床、壁、天井部分の破損、汚れ等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これに係る費用の一切を価格に含むこと。
- ⑧ 受注者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の損傷、変質等の復旧は、受注者の負担とし、受注者はこれを拒むことはできないものとする。

5 請求書提出先 新発田市観光振興課観光施設係 TEL 0254-28-9960

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。