

配水第 8 号 虎丸増圧ポンプ場配水ポンプ等取替業務委託 仕様書

1 委託場所

虎丸増圧ポンプ場

2 業務の概要

配水ポンプ等の取替 一式

3 委託の内容

(1) 作業手順

- ・既設配水ポンプを撤去し、新設配水ポンプの据付けを行う。

(2) 配水ポンプの廃材処理

- ・廃棄物処理法に沿って適正な処理をし、マニフェストを作成する。

(3) 対象機器：No. 1 号

① 配水ポンプ（給水ユニット） 1 台

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

製造メーカー：株式会社 荏原製作所

型式：80MSN6515B（既設同等品）

要項：645L/min×75m

電動機：15KW×4P×200V

② パイプサイレンサ（可とう伸縮継手） 1 個

型式：80A JIS10K

③ フロースイッチ付逆止弁 1 個

型式：TC-80

④ フランジ用ガスケット 5 枚

型式：80A×10K

⑤ 盤内改造 機能増設 マグネット交換等 1 式

マグネットスイッチ：42-1・51-1、42-2・
51-2、42-3、51-3

4. その他

- (1) 断水可能時間は10分程度とすること。(断水回数は要相談のこと)
- (2) 取替機器に係る費用を価格に含むこと。
- (3) 雑材及び消耗品費を含むこと。
- (4) 本仕様に係る物品は、全て未使用品のものとする。
- (5) 不良品については、速やかに新品と交換すること。
- (6) 処分費及びマニフェスト作成費を含むこと。
- (7) 軽微な修繕・軽微なる変更等は受注者負担とする。
- (8) 委託期間中に発生した天災、作業ミス等の事故によって目的物又は材料等に生じた損害は、受注者がその費用を負担すること。
建設工事保険等の金額が判明できる証書の写しを提出すること。
(加入期間は竣工予定日より10日以上必要とする。)

5. 委託期間

契約日から令和9年3月19日まで

6. 請求書提出先

新発田市水道局浄水課 電気機械係 TEL 0254-23-7195

※契約終了後、この契約についての業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報効果条例に基づき開示する場合があります。